

# Energetický certifikát

vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
č. 272151/2024/25/036512013/EC

Názov budovy: **Bytový dom**  
Ulica, číslo: **Šándorova 2-4**  
Obec: **Bratislava - Ružinov**  
Okres: **Bratislava II**  
Účel spracovania: **Iný účel**

Parc. č.:  
Katastrálne územie: **Ružinov**  
Podiel celkovej podlahovej plochy:  
**2 - bytový dom 100,0%**



Celková podlahová plocha v m<sup>2</sup>: **4765,48**

Rok kolaudácie budovy: **1966**

Posledná významná obnova: **2009**

Hodnotenie jednotlivých miest spotreby

Potreba energie na vykurovanie:

**B**

Potreba energie na prípravu teplej vody:

**B**

Potreba energie na chladenie a vetranie:

Potreba energie na osvetlenie:

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOVY

Kategória budovy: <b>2 - bytový dom</b>	Celková potreba energie kWh/(m <sup>2</sup> .a)	Primárna energia kWh/(m <sup>2</sup> .a)
Verejná budova: <input type="checkbox"/>		
Globálny ukazovateľ - primárna energia:	<b>65</b>	<b>30</b>
Vysoká energetická hospodárnosť		
<b>A0*/A0/A1/A</b>		<b>A1</b>
<b>B</b>	<b>B</b>	
<b>C</b>		
<b>D</b>		
<b>E</b>		
<b>F</b>		
<b>G</b>		
Energeticky nevhodná		
Normalizované hodnotenie:		<input checked="" type="checkbox"/>
Prevádzkové hodnotenie:		<input type="checkbox"/>
<b>Minimálna požiadavka 0,5 R<sub>r</sub> :</b>	40	63
<b>Typická budova R<sub>s</sub> :</b>	158	252

Nameraná spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m<sup>2</sup>.a)

Rok	2023	2022	2021	Priemer
Spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m <sup>2</sup> .a)	<b>47</b>	<b>56</b>	<b>52</b>	<b>51,67</b>

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na mieste:

Obnoviteľný zdroj na výrobu tepla na vykurovanie a/alebo chladenie:

Obnoviteľný zdroj na ohrev teplej vody:

Spôsob výroby elektriny z obnoviteľného zdroja:

Odvádzaná/uskladňovaná energia z obnoviteľného zdroja (druh) v kWh/(m<sup>2</sup>.a):

Rekuperácia tepla (druh a účinnosť v %):

**Emisie CO<sub>2</sub> v kg/(m<sup>2</sup>.a)**

**22,07**



Návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy:

Obvodový plášť: Bez návrhu opatrení

Strecha: Bez návrhu opatrení

Podlaha: Bez návrhu opatrení

Otvorové konštrukcie: Bez návrhu opatrení

Vykurovanie: Bez návrhu opatrení

Príprava teplej vody: Bez návrhu opatrení

Chladenie/vetranie:

Osvetlenie:

Obnoviteľné zdroje energie:

Iné:

Predchádzajúci certifikát č: **65282/2014/25/01561/EC**

Dátum vyhotovenia: **25. 6. 2024**

Platnosť najviac do: **25. 6. 2034**

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: **Ing. Barbora Miščíová**

Obchodné meno a sídlo: **Delphia s.r.o., Búdková cesta 3, 811 04 Bratislava - Staré Mesto**

IČO: **44505736**

DIČ: **SK2022720623**

Kontakt: **0918875133, certifikaty@certifikaty.org**

